

COPIA



COMUNE DI CRODO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Pellanda 56 – CAP 28862 – Tel. 0324 61003 – C.F./P.I. 00422760033

Sito internet istituzionale: www.comune.crodo.vb.it

e-mail: protocollo@comune.crodo.vb.it - comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N.14 DEL 09/07/2026

OGGETTO:

REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 02/07/2026 – RIPRISTINO DELLA POTABILITÀ DELL'ACQUA AD USO ALIMENTARE IN LOCALITÀ VEGNO E CRAVEGNA.

L'anno duemilaventisei il giorno nove del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL SINDACO

- **Richiamata** la precedente Ordinanza n. 13 datata 02/07/2026 con la quale, a seguito della nota ASL VCO prot. 48681/26/SIAN, veniva disposto l'obbligo di bollitura per l'acqua attinta dall'acquedotto comunale per scopi alimentari nelle località Vegno e Cravegna, a causa della non conformità dei parametri microbiologici riscontrata su alcuni campioni;
- **Vista** la nota di Idrablu S.p.A. (gestore del servizio idrico) prot. n. 1098 del 08/07/2026, acquisita al protocollo del Comune di Crodo in data 09/07/2026 al n. 0005245;
- **Preso atto** che dalla sopra citata comunicazione emerge che:
 1. A seguito delle analisi sfavorevoli, in data 06/07/2026 sono stati eseguiti campionamenti straordinari in Località Cravegna, Località Foppiano e Via Vegno;
 2. I relativi referti di laboratorio (RDP 26LA09950, RDP 26LA09951, RDP 26LA09952) attestano che i parametri microbiologici sono rientrati nei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. n. 18 del 23/02/2023 e s.m.i.;
 3. Il gestore ha individuato e immediatamente ripristinato un'anomalia elettrica al sistema di dosaggio dell'ipoclorito di sodio che aveva causato il problema;
- **Ritenuto**, alla luce delle nuove risultanze analitiche favorevoli, che siano cessate le cause che avevano risposto l'adozione della misura cautelativa e che sia pertanto possibile ripristinare il normale utilizzo dell'acqua senza previa bollitura, a tutela e salvaguardia della cittadinanza;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- **Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

- **Visto** il D. Lgs. n. 18 del 23/02/2023;

ORDINA

1. **La revoca totale** con decorrenza immediata dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 02/07/2026.
2. **Il ripristino del normale uso** legittimo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale nelle località **VEGNO** e **CRAVEGNA**, dichiarandone la piena potabilità per scopi alimentari e domestici senza l'obbligo di previa bollitura.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia:

- Pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Crodo;
- Inviata all'ASL V.C.O. - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) competente per territorio;
- Trasmessa alla società IDRABLU S.p.A. per quanto di competenza;
- Rappresentata alla cittadinanza mediante i consueti canali di informazione istituzionale.

IL SINDACO
Pasquale FOLCHI

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*